

Műszaki leírás
„Épületberendezések beszerzése 2022. évben”

tárgyú beszerzési eljáráshoz

1. részfeladat: „Fan coil berendezések és radiátorok beszerzése”

Tárgyi részfeladatban nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal részére az alábbi berendezések szállítása.

A szállítandó radiátorok műszaki követelményei:

	Típus és méret (mm x mm)		Tervezett megrendelési mennyiség
1.	DK	600*600	2
2.	DK	600*700	2
3.	DK	600*800	2
4.	DK	600*900	2
5.	DK	600*1000	2
6.	DK	600*1100	2
7.	DK	600*1200	2
8.	DKEK	600*600	6
9.	DKEK	600*800	5
10.	DKEK	900*500	5
11.	DKEK	900*600	1

Összesen: 31

Az „egyenértékűség” szempontjainak meghatározása: beépített érzékelő, fagyvédelemmel, és teljes zárási lehetőséggel. Minimum hőmérséklet 7 °C, maximum hőmérséklet 28°C. Maximum víz hőmérséklet 120 °C. Beállított érték létrehozása a memória lemez használatával. Szín fehér.

A szállítandó **fan coil hűtő fűtő berendezések** műszaki követelményei:

12. 4 csöves 5 kW teljesítmény 60/50°C hőlépcsőnél, 20°C-os helyiség hőmérsékletnél, burkolat nélküli, parapetes kivitel.
Hosszúsága: 1078 mm (beépítve max. 1200 mm), magassága: 480-564 mm, szélessége: 218-226 mm. hangteljesítmény szint max. 61,0 dB(A), hangnyomás szint max. 52,6 dB(A). Hűtés teljesítmény: teljes kapacitás min. 4,2 kW, fordulatszám 2 fokozat. Fűtés teljesítmény teljes kapacitás min. 4,2 kW, fordulatszám 2 fokozat. Folyadék típusa víz.
13. 4 csöves 3,5 kW teljesítmény 60/50°C hőlépcsőnél, 20°C-os helyiség hőmérsékletnél, burkolat nélküli, parapetes kivitel.
Hosszúsága: 818 mm (beépítve max. 1200 mm), magassága: 500-564 mm, szélessége: 218-226 mm. hangteljesítmény szint max. 49,0 dB(A), max. hangnyomás szint 40,6 dB(A). Hűtés teljesítmény: teljes kapacitás min. 5 kW, fordulatszám 2 fokozat. Fűtés teljesítmény teljes kapacitás min. 2,9 kW, fordulatszám 2 fokozat. Folyadék típusa víz

Tervezett megrendelési mennyisége: összesen 1-10 darab.